

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Кинельской районной  
общественной организации инвалидов  
Иванова З.С.  
«30» 03 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы  
Ю.А.Багдасарян  
Приказ №98-ОД от 20.03.2026 г.

ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№4 от «20» марта 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание детского сада
- 1.2. Фактический адрес объекта 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, д.45.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 1052,40 кв. м  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 3714,80 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1979 г., последнего капитального ремонта 2025 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2026 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области структурное подразделение детский сад, СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, д.2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Кинельское управление министерства образования Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446430, г.Кинель, ул.Мира, д.41

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): все категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость 55человека (количество обслуживаемых в день), вместимость 88 человека, пропускная способность, 73 человека

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): рейсовый автобус №423а «г.Самара пл.Кирова – с.Домашка»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 560 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в	ДЧ-В

	том числе пути эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

**Территория, прилегающая к зданию,** доступно условно всем инвалидам и других маломобильных граждан. Для оказания услуги полностью необходимо установить на прилегающей территории к объекту:

- тактильно-визуальную табличку с названием и режимом объекта;
- указатели направления движения;
- для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м., горизонтальные площадки (карманы);
- направляющий указатель для прямолинейного встречного движения;
- места для отдыха.

**Вход (входы) в здание** доступен частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо установить:

- пандус с поручнями;
- водоотвод;
- информацию об объекте: с адресом и названием учреждения, временем работы в форме доступной для всех категорий МГН
- систему вызова помощи;
- колесоотбойники по продольным краям маршей;
- звуковой маячок у входа;
- световой маячок у входа.

**Путь (пути) движения внутри здания** (в том числе пути эвакуации) доступны частично всем инвалидам и другим маломобильным гражданам. Для оказания услуги полностью необходимо установить:

- контрастную маркировку крайних ступеней;
- поручни с одной стороны на высоте 0,9м;
- нетравмирующие завершения поручней;

- завершающие горизонтальные части поручней;
- разворотные площадки в коридоре;
- указатели направления движения, входа, выхода;
- пиктограммы (доступность, вход, выход);
- звуковые маячки;
- экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации;
- аудиовизуальные информационно-справочные системы;
- тактильную мнемосхему;
- место отдыха ожидания;
- навесное оборудование, выступ в зону движения;
- нанесение рифленой и (или) контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом и дверями (ширина);
- опорные устройства;
- контрастную маркировку дверных проемов;
- промаркировать крайние ступени межэтажной лестницы;
- бортики по боковым ступеням;
- поручни непрерывные с одной стороны;
- цифровые контрастные обозначения этажа;
- указатели номера этажа на поручне тактильные;

**Зона целевого назначения здания** (целевого посещения объекта) доступна условно для всех инвалидов и другим маломобильных граждан. Для оказания услуги полностью необходимо установить в групповой ячейке:

- информацию тактильную, визуальную, контрастную;
- габариты зоны сидения.

в кабинете специалистов установить:

- информацию тактильную, визуальную, контрастную;
- габариты зоны сидения (глубина)  $\geq 1,2$  м;
- место для обслуживания инвалидов.

**Санитарно-гигиенические помещения** доступны частично всем инвалидам и другим маломобильных граждан. Для оказания услуги полностью необходимо установить:

- знак доступности помещения;
- тактильная маркировка санузла;
- кабину для инвалидов с шириной дверного проема  $\geq 0,9$  м;
- кабину для инвалидов с габаритами 1,65 x 2,2 м;
- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см);
- водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами

бесконтактного типа;

- зеркало поворотное;

- систему тревожной сигнализации.

**Система информации и связи (на всех зонах)** доступна условно для всех инвалидов и другим маломобильных граждан. Для оказания услуги полностью необходимо установить:

- визуальные средства информации о предоставлении услуги  
визуальные средства информации;

- надписи размещение на высоте  $\geq 1,5$  м и  $\leq 4,5$  м до уровня пола;

- освещенности средств информации о предоставлении услуги;

- указателей пиктограммы размещение на высоте 1,2 - 1,6 м, указателей пиктограммы высота прописных букв  $\geq 0,075$  м;

- тактильных средств информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля высота размещения 1,2 - 1,6 м;

- текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты;

- телефона с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;

- речевые информаторы и маяки;

- звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м;

- световые текстовые табло для вывода оперативной информации;

- малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы;

- индукционной системы;

- индукционной стационарной системы;

- индукционной переносной системы.

Здание СП ДС ГБОУ СОШ с. Домашка доступно частично всем.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
----------	--	--

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Реконструкция, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Реконструкция, индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

#### 4.2. Период проведения работ капитальный ремонт в 2026г.

В рамках исполнения (указывается наименование документа) по плану развития муниципального района Кинельский

#### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект будет полностью доступен для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) частично доступно при выполнении адаптационных мероприятий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, для детей с нарушением интеллекта при назначении ответственного сотрудника, обученного оказанию помощи инвалидам и маломобильным гражданам

#### 4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование

организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления)

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от "20" марта 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "20" марта 2026 г. N 4

Фото материалов (ссылка на ресурс)

-----  
<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "20" марта 2026 г.
2. Акта обследования объекта: N4 от "20 " марта 2026г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "20" марта 2026 г.