

СОГЛАСОВАНО Председатель Кинельской районной общественной организации инвалидов <i>Иванова</i> З.И. Иванова от «30» 03 2026		Утверждаю: Руководитель рабочей группы Старший методист СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка <i>А.А. Чемырёва</i> / А.А. Чемырёва / от «20» 03.2026г.
---	--	--

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта для маломобильных граждан
 № 3 от 20.03. 2026 г

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание сельского Дома культуры
- 1.2. Адрес объекта: 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Большая, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее двухэтажное здание СДК, структурное подразделение занимает часть помещений на 1 и 2 этажах, в едином (67,6 кв.м) и совместном пользовании (507,9 кв.м)
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет):нет
- 1.4. Год постройки здания 1965 год, последнего капитального ремонта 2005 год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2027 год, капитального не запланировано.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование): Структурное подразделение дополнительного образования детей детская школа искусств Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, СП ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м.р. Кинельский Самарской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Домашкинская, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом: безвозмездное пользование
- 1.9. Форма собственности (государственная, не государственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Кинельское управление министерства образования Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446430, г. Кинель, ул. Мира, 41.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	"Б"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"Б"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"Б"
4	с нарушениями зрения	"ДУ"
5	с нарушениями слуха	"ДУ"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-Ч (О,Г,У,К), ВНД -С
2	Вход в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И(К,О), ВНД -С
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП -И (У,Г), ДЧ-И(К,О), ДУ -С
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г,У,К), ДЧ-И(О,С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И(К,О,У.), ДЧ-И(Г) ВНД -С
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. Территория, прилегающая к объекту, доступно частично для инвалидов и маломобильных граждан относящихся к инвалидам с нарушением слуха, передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями умственного развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и временно не доступна для инвалидов с нарушениями зрения. Для оказания услуги полностью необходимо установить на прилегающей территории к объекту:

- тактильную табличку с информацией об объекте;
 - на входе на территорию реконструировать калитку шириной прохода 1,2 м;
- На пути к главному (специализированному) входу в здание:
- установить указатель направления движения;
 - установить тактильные полосы перед лестницей за 0,8 м до препятствия;
 - оборудовать тактильные полосы шириной 0,015 м, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения;
 - установить знак парковки для машин, сопровождающих инвалидов на высоте не менее 1,5 м.

2. Вход в здание доступно полностью для маломобильных граждан относящихся к инвалидам с нарушением слуха, с нарушениями умственного развития, доступно частично для передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и временно не доступна для инвалидов с нарушениями зрения.

Для оказания услуги полностью необходимо :

- отремонтировать систему вызова помощи (кнопку с световым и звуковым маячком) с наружного пандуса;

- на наружной лестнице установить тактильную полосу 0,3 м от кромки первой и последней ступени марша лестницы.

- установить тактильную табличку с информацией об объекте;

- установить двухсторонние поручни на входной площадке;

- реконструировать входную площадку в размеры 2,2 x 2,2м.

3. На путях движения на объекте доступно полностью для маломобильных граждан относящихся к инвалидам с нарушениями умственного развития, с нарушениями слуха, доступно частично с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для передвигающиеся на креслах-колясках, и доступно условно для инвалидов с нарушениями зрения. Для оказания услуги полностью необходимо выполнить следующие условия:

- в коридорах (в холлах) установить звуковые маячки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную мнемосхему;

- в холлах разместить сидения глубиной не менее 1,2 м

- установить контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями шириной 0,6м.

- установить контрастную маркировку дверных проемов.

На лестнице с первого на второй этаж:

- Установить рельефную полосу перед маршем вверх и вниз шириной 0,6 м.

- Установить непрерывный поручень со стороны стены на маршах лестницы

- Установить завершающие горизонтальные части поручней внизу 0,3 м.

- Установить цифровые контрастные обозначения этажа

- Установить тактильные указатели номера этажа на поручне

4. В зонах оказания услуг на первом этаже доступно частично всем инвалидам. Для оказания услуги полностью необходимо выполнить следующие условия:

- в кабинетах хореографии и танцевальном зале реконструировать дверной проём до ширины 0,9м с отсутствующим порогом;

- в кабинетах хоровой, хореографии и танцевальном зале установить информационные тактильные и информационные визуальные контрастные таблички на высоте 1,5 м с прописными буквами 0,025 высотой.

- в кабинетах хоровой, хореографии и танцевальном зале установить сидения глубиной 1,2 м.

.В зоне обслуживания с перемещением в кабинет «Раздевалка»:

- установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)

5. Санитарно-гигиенические помещения доступно полностью для маломобильных граждан относящихся к инвалидам с нарушениями умственного развития, с нарушениями

слуха для передвигающиеся на креслах-колясках, доступно частично с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Для оказания услуги полностью необходимо выполнить следующие условия:

- установить тактильную маркировку санузла;
- установить писсуар на высоте не более 0,4 м;
- установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте доступно полностью для маломобильных граждан относящихся к инвалидам с нарушениями умственного развития, для передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, доступно частично с нарушениями слуха и временно не доступно для инвалидов с нарушениями зрения. Для оказания услуги полностью необходимо выполнить следующие условия:

- установить надписи с высотой прописных букв 0,075 м и пиктограмм на высоте 1,5 м;
- установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля на высоте 1,5 м;
- установить тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки;
- установить тактильные таблички на кабинах санитарно-бытовых помещений;
- установить текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты;
- установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами;
- установить таксофоны с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ);
- установить речевые информаторы и маяки;
- установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м;
- установить световой текстовый табло для вывода оперативной информации;
- установить малогабаритную аудиовизуальную информационно-справочную систему;
- установить индукционную систему.

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) доступно полностью для инвалидов и маломобильных граждан.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
----------	--	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Реконструкция, индивидуальное решение ТСП
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция, индивидуальное решение ТСП, Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения Плана по созданию доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (С), ДП-И (О, К, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) частично доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование объема работ с администрацией с.п. Домашка, м.р. Кинельский Самарской области, собственника здания.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 20.03. 2026 г г

2. Акта обследования объекта: № 3 от 20.03. 2026 г г

Фото материалов (<http://domdshi.ru/index.php/programm-obespechenie/>)

3. Решения Комиссии _____ от " " _____ 20__ г.